

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» марта 2025 г., 64250061000215545028

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и
Перелюбскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Саратовской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» марта 2025 г., 09 час. 00 мин. № 2503/013-64/13-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

г.Пугачев, ул.Топорковская, д.21/1

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 18 »
марта 2025 г., № 2503/013-64/13-П/ПВП, учетный номер проверки 64250061000215545028.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Путятина Марина Сергеевна – старший дознаватель ОНД и ПР по Пугачевскому. Краснопартизанскому и Перелюбскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор по Пугачевскому. Краснопартизанскому и Перелюбскому районам Саратовской области по пожарному надзору)
2. Абубикеров Ринат Фаильевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (Главный государственный инспектор по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам Саратовской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Саратовская, р-н Пугачевский, п Заречный, ул Заречная, Дом 1 стр. 11 (жилой корпус для инвалидов)

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПУГАЧЕВСКИЙ" ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" ИНН 6445905710, адрес регистрации юридического лица: 410000, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУГАЧЕВСКИЙ, П ЗАРЕЧНЫЙ, УЛ ЗАРЕЧНАЯ, Д. 1, СТР 11

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекты контроля, в отношении которых вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» марта 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «28» марта 2025 года, 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. -в помещениях и коридорах жилого корпуса, расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерных оросителей общего назначения автоматической системы пожаротушения, кроме скрытых, углубленных или потайных, не соответствует нормам (более 0.4 м.), в нарушении ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.83 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.6.2.11 СП 485.1311500.2020, п.5.2.12 СП 5.13130.2009. Место выявления нарушения: помещения и коридоры жилого корпуса
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожаротушения должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
 24.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 выполнить реконструкцию спринклерных оросителей общего назначения автоматической системы пожаротушения в соответствии с нормами
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 проект на реконструкцию автоматической системы пожаротушения, акт выполненных работ
2. -в лифтовых холлах жилого корпуса отсутствуют установки систем пожарной сигнализации, в нарушении в нарушении ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.83 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.4.4, п.4.9 СП 486.1311500.2020. Место выявления нарушения: лифтовые холлы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
 24.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 выполнить реконструкцию системы пожарной сигнализации в соответствии с нормами
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 проект на реконструкцию систем пожарной автоматики, акт выполненных работ
3. -на объекте отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для отделки потолков помещений столовой, спортивного зала и актового зала на 1, 2 и 3-м этажах жилого корпуса, в нарушении таблицы 29 ч.6 ст.134 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.25 ППР РФ; Место выявления нарушения: помещения столовой, спортивного зала и актового зала
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
Срок устранения нарушения:
 24.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для отделки (сертификаты с соответствующими накладными)
4. -пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам (положение пожарных кранов выполнено в сторону дверей пожарных шкафов, и при соединении рукавов двери шкафов не закрываются), в нарушении п.50 ППР РФ; Место выявления нарушения: пожарные шкафы в коридорах жилого корпуса
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 50 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
Срок устранения нарушения:
 24.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

выполнить монтаж пожарных кранов в соответствии с нормами (изменить направление кранов)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

акта (протоколы) проверок пожарных кранов

5. -не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, в нарушении п/п «б» п.17 ППР РФ;

Место выявления нарушения: здание жилого корпуса

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

24.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

протокол испытаний

6. -не проведены эксплуатационные испытания ограждения на кровле здания, в нарушении п/п «б» п.17 ППР РФ;

Место выявления нарушения: здание жилого корпуса

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

24.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

провести эксплуатационные испытания ограждения на кровле здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

протокол испытания

7. -не проведено своевременное обслуживание и проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в нарушении п.50 ППР РФ;

Место выявления нарушения: здание жилого корпуса

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

24.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

организовать своевременное обслуживание и проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документация по обслуживанию и проведению проверок

8. -не проведена перекачка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в нарушении п.50 ППР РФ;

Место выявления нарушения: здание жилого корпуса

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

24.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

провести перекачку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документация подтверждающая факт перекачки пожарных рукавов

9. -не проведены проверки работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на

обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в нарушении п.52 ППР РФ. Место выявления нарушения: здание жилого корпуса

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

24.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

организовать проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документация подтверждающая факты проверок

10. -в отношении жилого корпуса не разработана декларация пожарной безопасности, в нарушении ст.64 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Место выявления нарушения: здание жилого корпуса

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:

24.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

разработать декларацию пожарной безопасности


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

декларация пожарной безопасности

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (Главный государственный инспектор по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам Саратовской области по пожарному надзору) Абубикеров Ринат Фаильевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Абубикеров Ринат Фаильевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (Главный государственный инспектор по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам Саратовской области по пожарному надзору), телефон: 88457422395, e-mail: ondipr54@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

